



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.08313/23

Серия **RU** № **0418904**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение № 14, 42-44. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КИТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 214032, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Лавочкина, дом 104Б, офис 1
Основной государственный регистрационный номер 1206700003432.
Телефон: +74812414209. Адрес электронной почты: info@kabel-kit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КИТ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 214032, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Лавочкина, дом 104Б, офис 1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214032, Россия, Смоленская область, город Смоленск, улица Лавочкина, дом 104Б

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами, числом от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в том числе, в плоском исполнении, экранированные, с броней из стальных оцинкованных лент, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, на номинальное напряжение 0,66; 1кВ, в климатическом исполнении «УХЛ», марки: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, АВВГнг(А)-LSLTx, АВВГ-Пнг(А)-LSLTx, АВВГЭнг(А)-LSLTx, АВБШнг(А)-LSLTx. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-004-43528616-2022 "Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 30188ИЛНВО от

27.09.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протокола испытаний № НМ93-251/10-2023 от 25.10.2023 года, выданного испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93)

Акта анализа состояния производства №23/06/0040 от 17.07.2023, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AB53), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Букачева Диана Шамильевна

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" разделы 1-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.3; п. 5.4; п. 5.8; п. 5.9. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды - группа ОЖ 2 по ГОСТ 15150, в части механических воздействий при транспортировании - группа Ж по ГОСТ 23216. Срок хранения кабелей на открытых площадках не более 2 лет, под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 07.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

27.10.2023

ПО

26.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Михайлов Игорь Валерьевич
(Ф.И.О.)

Китник Александр Владимирович
(Ф.И.О.)