



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA46.B.06417/23

Серия **RU** № **0447645**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации оборудования и колёсных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города Муниципальный Округ Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143200, Россия, область Московская, город Можайск, деревня Артёмки
Основной государственный регистрационный номер 1025003472273
Телефон: 84963874479 Адрес электронной почты: mcable@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143200, Россия, область Московская, город Можайск, деревня Артёмки

ПРОДУКЦИЯ

Кабели гибкие силовые, с медными токопроводящими жилами количеством от 1 до 5, номинальным сечением от 0,75 до 50 мм², с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, в том числе в холодостойком исполнении, на номинальное напряжение 220/380 В и 380/660 В, марок: КГтп, КГтп-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3544 – 012 – 45727120 – 2023 "Кабель силовой гибкий, для нестационарной прокладки, с медными жилами. Технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 28300ИЛНВО,

28301ИЛНВО от 16.06.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Акта анализа состояния производства №б/н от 27.04.2023, выданного Органом по сертификации оборудования и колёсных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10HA46) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Усик Юлия Сергеевна

Схема сертификации: Ic

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" статья 4, статья 5, ТУ 3544 – 012 – 45727120 – 2023 "Кабель силовой гибкий, для нестационарной прокладки, с медными жилами. Технические условия". "Оценка степени риска причинения вреда от низковольтного оборудования". Срок службы кабелей не менее 4 лет. Хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей указан в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.06.2023

ПО

22.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ижев Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Бобкова Анастасия Юрьевна
(Ф.И.О.)