ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС KG417/055.RU.02.03236
Серия KG № 0182403

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Тантал" № KG417/КЦА.ОСП.055 от 29 февраля 2024 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/3, офис 605; Место осуществления деятельности: г. Бишкек, ул. Киевская, 76, офис 76; тел: +996 88 31 90; электронная почта: tantal-oc@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Таиль» ОГРН 1246700008280, ИНН 6700018910. Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 214022, Смоленская область, городской округ город Смоленск, г. Смоленск, посёлок 430 км, 23б дом; Место осуществления деятельности: 214022, Россия, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, посёлок 430 километр, дом 23Б, ; тел: +74812510111; электронная почта: odv@tailk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод Таиль», место нахождения: 214022, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, посёлок 430 километр, дом 23Б. Место осуществления деятельности: 214022, Россия, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск, посёлок 430 километр, дом 23Б.

ПРОДУКЦИЯ Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи, число основных токопроводящих жил от 1 до 4 сечением от 16 мм.кв. до 240 мм.кв., сечением нулевой несущей жилы от 25 мм.кв. до 95 мм.кв., с изоляцией токопроводящих жил из светостабилизированного сшитого полиэтилена, из светостабилизированной самозатухающей сшитой композиции полиэтилена. Защитная изоляция защищенных проводов из светостабилизированного сшитого полиэтилена, на номинальное напряжение 0,6/1 кВ, марок: СИП-1, СИПг-1, СИП-2, СИПг-2, СИП-3, СИПг-3, СИП-4, СИПг-4, СИП-5, СИПг-5, серийный выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32-001-32812277-2020 «Провода самонесущие изолированные и защищённые для воздушных линий электропередачи. Технические условия»

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний №ПР-1460/ЭЛ от 28.02.2025; Испытательный центр ТОО «Бесар». Аттестат аккредитации № KZ.T.02.2418.Акт анализа состояния производства № 25/0190306 от 27.01.2025 года, ООО ОС «ЭРА» аттестат аккредитации № RA.RU.11ЭЕ37 от 06.06.2023г. эксперт - Любущкина Юлия Петровна. Схема сертификации: 1С

Копия верна 24.10.25

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31947-2012, ГОСТ 31565-2012. Условия и сроки хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (10.2023).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.03.2025 **ПО** 02.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) **М.П.** *Життаева Мадина Азатбековна* (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) *Авазбеков Алтынбек Таалайбекович* (Ф.И.О.)